

заместитель начальника ОНД и ПР Лунинского, Иссинского и
Мокшанского районов майор внутренней службы (заместитель
главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского
и Мокшанского районов по пожарному надзору) Масленков
Олег Геннадьевич

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

Исчислен 27.1



И. Г. Рузавин



ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пензенской области

г. Пенза ул. Дзержинского, 5 т. 94-63-78

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Пенза ул. Б.Радищевская, 12, 68-17-77

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лунинского, Иссинского и
Мокшанского районов

Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Урожайная, 19, тел. 2-12-47

ondlunino@yandex.ru

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

Пензенская область, р.п. Мокшан,
ул. Милосердия д.1

(место составления)

« 27 » декабря 20 23 г.

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 10 ч 00 мин «27» декабря 2023 г.

Осмотр продолжен с 10 ч 00 мин по 13 ч 00 мин «27» декабря 2023 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Заместитель главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

районов по пожарному надзору майор внутренней службы Маслёнков О.Г.

органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра: Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Милосердия д.1

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Рузманова Любовь Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

2.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)
в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено:

- утвержденная в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XVIII Правил противопожарного режима в РФ
- в имеющейся в помещении пожарного поста инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре отсутствуют сведения о порядке действий дежурного персонала при неисправности систем противопожарной защиты на объекте защиты
- на объекте защиты не утвержден порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности
- светильники аварийного освещения на объекте защиты не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской
- часть дверей лестничных клеток, перегородок и противопожарных дверей жилых блоков заблокирована в открытом положении
- информация о работах, проводимых с системой оповещения и управления эвакуацией людей на объекте защиты, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
- в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствуют сведения о проведении ежегодных проверок огнетушителей

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту), участвовавшему в осмотре. При этом, указанным

лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Заместитель главного государственного инспектора
Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов
по пожарному надзору Маслёнков О.Г.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» декабря 2023 г., 58230061000208999940

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лунинского, Иссинского и Мокшанского
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Пензенской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«27» декабря 2023 г., № 2312/583-58/139/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Пензенская, р-н Лунинский, рп Лунино, ул Социальная, Дом 1, 88416131579, e-mail: ondlunino@yandex.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 27 » декабря 2023 г., учетный номер 58230061000208999940.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Заместитель начальника ОНД и ПР Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов майор внутренней службы (заместитель главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору) Масленков Олег Геннадьевич, e-mail: MaslenkovOG@58.mchs.gov.ru, телефон: +7(884150) 2-12-47

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Пензенская, р-н Мокшанский, рп Мокшан, ул Милосердия, Дом 1

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "МОКШАНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ", адрес юридического лица: 442370, ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, МОКШАНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МОКШАН, МИЛОСЕРДИЯ УЛИЦА, 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Утвержденная в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XVIII Правил правил противопожарного режима в РФ

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 2, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

Срок устранения нарушения:

22.01.2024

2. В имеющейся в помещении пожарного поста инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении

сигналов о пожаре отсутствуют сведения о порядке действий дежурного персонала при неисправности систем противопожарной защиты на объекте защиты.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 56, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.

Срок устранения нарушения:

22.01.2024

3. На объекте защиты не утвержден порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 3, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

22.01.2024

4. Светильники аварийного освещения на объекте защиты не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 37, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

Срок устранения нарушения:

22.01.2024

5. Часть дверей лестничных клеток, перегородок и противопожарных дверей жилых блоков заблокирована в открытом положении

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 14, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

22.01.2024

6. Информация о работах, проводимых с системой оповещения и управления эвакуацией людей на объекте защиты не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 5. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

22.01.2024

7. В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствуют сведения о проведении ежегодных проверок огнетушителей.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 60, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

22.01.2024

Заместитель начальника ОНД и ПР Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов майор внутренней службы (заместитель главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору) Масленков Олег Геннадьевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



Заместитель начальника ОНД и ПР Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов *майор внутренней службы (заместитель главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору) Масленков Олег Геннадьевич, e-mail: MaslenkovOG@58.mchs.gov.ru, телефон: +7(884150) 2-12-47

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



получено

27.09.2025



Рузичанова В. В.